

Gutachten

bezüglich Eignung nach DIN EN 267

Der von der Prüfstelle der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
geprüfte vollautomatische Ölbrenner:

C1

**der Firma Tempratec Technologie Ltd.
Karpfengasse 3, D-88400 Biberach**

erfüllt für die Brennstoffe " Heizöl EL " und "Rapsöl" die Anforderungen der
DIN EN 267, Ausgabe September 1999.

Der Brenner ist mit 1 Mischeinrichtung für einen Leistungsbereich
von **1,1** kg/h bis **2,6** kg/h Heizöl EL und von **1,3** kg/h bis **3,0** kg/h Rapsöl
entsprechend einer Leistung von **13** kW bis **31** kW
bei folgenden Feuerraumdrücken verwendbar :

Mischeinrichtung Bezeichnung	Öldurchsatz kg /h	Feuerraumdruck hPa
C1 (Heizöl EL)	1,1	-0,1 bis 1,2
	2,6	-0,04 bis 0,31
C1 (Rapsöl)	1,3	0 bis 1,16
	3,0	-0,01 bis 0,31

Der Feuerraumdruck für die Zwischenwerte ist aus den Arbeitsfeldern
auf den Seiten 12 und 13 zu entnehmen.

Der Brenner erfüllt die Emissionsanforderungen für CO und NOx der Klasse 3.

**Prüfstelle für Feuerungsanlagen
DIN EN - Prüfstelle**

Der Leiter

.....
Dipl.-Ing. Kotlarski

Der Prüfer

gez. Butzke

.....
Butzke